

御中

令和 年 月 日

日本ジッコウ株式会社

神戸市西区南別府1-14-6

令和6年2月度 試験成績表

製品名		ジック防錆Liペースト		
項目		試験成績	品質規定	試験方法
フロー値 $\phi 5 \times 10$ (mm)		247	150以上	JASS15-M103 に準ずる。
圧縮強度 (N/mm ²)	1日	13.8	2.0以上	JIS A 6203に準ずる。
	7日	29.0	-	
	28日	42.0	24.0以上	
備考				